

建築物エネルギー消費性能基準等における一次エネルギー消費量算定方法の変更について

平成 28 年 9 月

第四章「暖冷房設備」第一節「全般」の一部を下記のように変更します。

変更前 Ver.04 (エネルギー消費性能計算プログラム (住宅版) Ver.2.0)	変更後 Ver.05 (エネルギー消費性能計算プログラム (住宅版) Ver.2.0)
第四章 暖冷房設備 第一節 全般 (略) 6.2 暖房設備のエネルギー消費量 6.2.1 住戸全体を連続的に暖房する方式 (略) $E_{M,H,d,t} = E_{M,H,R,d,t} \quad (6d)$ (以下、略)	第四章 暖冷房設備 第一節 全般 (略) 6.2 暖房設備のエネルギー消費量 6.2.1 住戸全体を連続的に暖房する方式 (略) $E_{M,H,d,t} = E_{M,H,A,d,t} \quad (6d)$ (以下、略)